

各 位

平成 20 年 5 月 22 日
(※平成 24 年 4 月 1 日修正)
タキロン株式会社

防耐火関連の構造方法等の認定に関する実態調査の結果について

弊社では、平成 19 年 11 月 19 日付国土交通省通知（国住指第 3121 号）「防耐火関連の構造方法等の認定に関する実態調査について」に基づいて社内調査を実施し、弊社で当該認定を受けているすべての製品について、適切な運用がなされている旨、国土交通省に報告をいたしました。

しかし、その後の調査の結果、下記製品について認定仕様と製造仕様が異なることが判明しました。

つきましては、その概要についてお知らせいたします。

(記)

1. 判明した事実

1-1 製品

タキメタル N（不燃） 認定番号 NM-9376

※アルミ複合板

1-2 疑義内容

認定書では製品表面のアルミニウム合金は‘JIS H4000,A1050P-H24’とされているところ、‘JIS H4000,3004’の製品を販売していました。

当該アルミニウム合金‘JIS H4000,3004’は、JIS H4000 の分類に含まれるものですが、結果として認定書の内容と齟齬を来たすため、国土交通省調査における「大臣認定の仕様とは異なる仕様の構造方法等の販売」に該当すると判断いたしました。

2. 弊社対応について

国土交通省の当該調査に対しては、既に訂正報告書を提出しております。

また、当該製品について指定機関による試験はすでに合格し、現在改めて認定を取得すべく準備中です。

なお、当該製品は受注生産品であります。過去 2 年間において受注の実績はありません。

また、現在は当該製品の受注を中止しております。

本件認定に関して弊社管理体制に不十分な点があり、お客様はじめ関係の方々にご心配とご迷惑をおかけした事を深くお詫び申し上げます。

今後は、これまで以上に社内の管理体制を強化することにより、再発防止を徹底いたします。

以 上

本件に対するお問合せ先
タキロン株式会社 品質保証部

TEL : 06-6453-3848

※当文書は平成 20 年 5 月 22 日に掲載しましたが、お問合せ先変更のため下線部を修正しました。