

2024年7月25日

お客様各位

タキロンシーアイ株式会社
高機能材事業部

タキメタルL 難燃性試験結果の表記誤りに関するお詫び

拝啓、貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素はタキロンシーアイ製品に格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。

この度、弊社プレート製品の総合カタログ等（以下「カタログ等掲載資料」という。）における、タキメタルL（アルミ複合板）772L・772LRの難燃性試験結果について、表記された「防災1級」の性能を満たしていないことが判明いたしました。

経緯としては、2003年に実施したJIS A1322に基づく難燃性試験について、試験条件の不備が確認されたことから、2024年7月に再度難燃性試験を実施した結果、その性能が「防災2級」であることが確認された次第です。

これまでカタログ等掲載資料に誤った性能表記をしておりましたことを謹んでお詫び申し上げますと共に、下記の通り訂正させていただきます。

敬具

記

1. 該当製品：タキメタル（アルミ複合板）

品種・品番	色相
タキメタルL 772L	ホワイト 両面ツヤアリ
タキメタルL 772LR	ホワイト 片面ツヤアリ 片面ツヤケシ

2. 訂正内容

難燃性試験結果（日本化学繊維検査協会）JIS A1322

性能 （誤）防災1級 ⇒ （正）防災2級

3. 掲載資料

掲載資料	掲載年度
プレート品種一覧表	2003年発行から2024年発行まで
タキロンプレート総合カタログ	2003年版から2023年改訂版まで
タキメタルサンプル帳	2003年発行から2019年発行まで

※今後発行する掲載資料を順次訂正

本件につき、ご不明の点がある場合は、営業担当までお問合せ下さい。

以上